



**„Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i miniamfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366”**  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wyry, dnia 04.08.2010r.

Identyfikator: 27.1047827  
**URZĄD GMINY**  
ul. Dąbrowszczaków 133  
43-175 WYRY  
tel. 032-325-68-00  
fax 032-325-68-09

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

RIZ.3410-8/1/2010

**dotyczy: odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę – przetarg nieograniczony  
pn.:**

**„Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i miniamfiteatrem  
w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366”**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W nawiązaniu do nadesłanego przez Wykonawcę w dniu 02.08.2010r. pytania dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących ww przetargu nieograniczonego uprzejmie odpowiadam:

Pytanie Wykonawcy:

W przedmiarze robót branży drogowej w pozycjach 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25 nie ma podanej ilości obmiaru. Jaki obmiar należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycje zerowe w ww przedmiarze robót powstały w wyniku podziału zadania inwestycyjnego na poszczególne etapy. Ponieważ ww wymienione pozycje kosztorysowe nie będą wykonywane w obecnym etapie inwestor wpisał w nich „0”. Pozycji tych nie należy wyceniać, a w kosztorysie wpisać również „0”.

Z poważaniem

Kopia:

1 x RIZ/aa

**URZĄD GMINY  
WYRY**  
mgr Barbara Prasol