



Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Łuczników oraz w Wyrach – ul. Zawodzie i Magazynowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Wry, dnia 30.12.2014r.

Identyfikator: 1044827  
**URZĄD GMINY**  
ul. Dąbrowszczyków 133  
43 - 175 WRY  
tel. 32/3256800  
fax 32/3256809

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.18.1.2014

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:**

***Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Łuczników  
oraz w Wyrach – ul. Zawodzie i Magazynowa***

***Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania  
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013***

## **I. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**

### **1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie pompowni przydomowej z pompą wyporową stacjonarną i instalacją ciśnieniową z polipropylenu. Rozwiązanie to sprawdziło się w kilkunastoletniej eksploatacji w tysiącach pompowni na terenie całej Polski jako proste, gwarantujące szczelność, niezawodne i obniżające koszty eksploatacji.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest częścią wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń – etap I i Wry rejon Zawodzie – etap III.

Zamawiający w miejscowości Gostyń posiada już 28 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 470 pompowniami ścieków wyposażonymi w pompy wyporowe z rozdrabniaczem typu ORKA 5/4”. Ze względów eksploatacyjnych Zamawiający oczekuje montażu urządzeń kompatybilnych do posiadanych tzn. pompy wyporowe z rozdrabniaczem. Po konsultacji z eksploatatorem sieci Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Wykonawcy, którzy do dnia **30.12.2014r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego [www.wry.pl](http://www.wry.pl) proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

**Kopia:**

1. ZP/aa

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA GMINY WRY**

**mgr Aleksandra Szczyrba**  
Główny Specjalista