



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5
wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni

Wyry, dnia 28.11.2017r.

Numer REGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wyry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.24.1.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy – przetarg nieograniczony pn.:

***Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5
wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni***

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci metodą bezwykopową HDD równoważnie do metody wykopowej, przy utrzymaniu cen podanych w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rurociągi ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej można wykonać metodą przewiertu z zastosowaniem rur polietylenowych o wartości ciśnienia nominalnego PN 16 (16bar), przewód z materiału PEIOORC w typoszeregu SDRI 1. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2012- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS 1075, a rury pozytywnie przeszły badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i są potwierdzone certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące.

Wykonawcy, którzy **do dnia 28.11.2017r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

**WOJCIŁ GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

1. Kopia ZP a/a

GLÓWNY SPECJALISTA

Szczepa
mgr Aleksandra Szczepa