



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry

Numer REGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wyry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

Wyry, dnia 22.02.2018r.

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.2.5.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców – przetarg nieograniczony pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.*), Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej bip.wyry.pl treść pytania, które wpłynęło w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Pytanie Wykonawcy:

Wnosimy o dopuszczenie również modułów o prądzie nominalnym większym od podanego (8,32A).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział III, pkt B.), dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych innych niż wskazane w ww. dokumencie. Stąd też Zamawiający dopuszcza do postępowania moduły o prądzie nominalnym wynoszącym 8,32 A. Rozwiązania równoważne to dopuszczenie urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca wprowadzając urządzenia o innych parametrach niż wskazane winien wziąć tę definicję pod uwagę.

2. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w postępowaniu inwertera o prądzie zwarcia 8,93 A.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami PFU „Instalacje fotowoltaiczne” dla instalacji 3 kWp, 4 kWp i 5 kWp dopuszcza się stosowanie inwerterów o max prądzie zwarciovym $\leq 24,0$ [A]. O ile Państwa rozwiązania wpisują się w przytoczony zapis SIWZ to są one dopuszczone do zastosowania, co wynika z treści SIWZ.

Wykonawcy, którzy **do dnia 22.02.2018r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej Zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższych odpowiedzi.

1. Kopia ZP/aa

Z poważaniem

**WÓJT
GMINY WYRY**
mgr Barbara Prasol