

Wry, dnia 15.03.2019r.

Numer REGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.2.1.2019

Dotyczy: odpowiedź na pytanie Wykonawcy – przetarg nieograniczony pn.:

***Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy.

1. Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający w opisie technicznym dla projektu wykonawczego opisuje posadzkę sportową jako nawierzchnię sportową z deską trójwarstwową gr. 21mm z warstwą użytkową gr. 5,5mm. Proszę o podanie czy wykończenie ma być dębowe czy bukowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obydwa z tych materiałów wykazują bardzo dobre parametry w warunkach pracy (jako posadzka sportowa), ale projektanci skłaniają się ku wykończeniu bukowym z uwagi na jego trwałość i wyższą odporność na ścieranie.

Wykonawcy, którzy **do dnia 15.03.2019r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

**WÓJT
GMINY WRY**

mgr Barbara Prasol

Kopia:

1. ZP/aa

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Aleksandra Szczyrba