TYP II – WYKONAĆ 2 SZT.

Rzut konstrukcji wsporczej pod centralę



Rzut stóp mocujących na stropodachu







Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Celem połączenia centrali z stropem stosować kotwy wklejane Ø12mm (4szt/1 blachę podstawy) na kleju do kotew chemicznych. Kotwy dł. 110mm.
3. Ostateczne wymiary konstrukcji wspornej bezwzględnie dopasować na budowie po wybraniu producenta centrali went., tak, by podpory centrali opierały się na el. nr 1. Zatem ostateczne wymiary el. nr 2 mogą ulec zmianie.
4. Na styku strop – blacha stopowa stosować podkładki antywibracyjne (dopasowane do masy centrali oraz jej częstotliwości drgań własnych).
5. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi (farba podkładowa oraz wierzchniego krycia).
6. Lokalizacja zgodnie z konstrukcją (rzut więźby dachowej).
7. Wysokość konstrukcji wsporczej musi wystawać 40cm nad połać dachu, sprawdzić wymiary na budowie, przed wykonaniem.

MATERIAŁY:

STAL KONSTRUKCYJNA St3S

Blacha stopowa
1:5



PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYRACH PRZY UL. PUSZKINA 10

SKALA 1:25

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ–TYP II

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DANE INWESTORA: GMINA WYRY, 43-175 Wyry, ul. Główna 133

ADRES BUDOWY: ul. Puszkina 10, 43-175 Wyry

NR RYSUNKU: KW10/2

marzec 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Suchański SLK/6359/PWBKb/15 Spec. konstrukcyjna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kudyba 170/02 Spec. konstrukcyjna — PODPIS:

ASYSTENT PROJ.: - — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl