

Protokół nr 5/2019
z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rolnictwa Rady Gminy Wiry
w dniu 28.05.2019 r.

1. W posiedzeniu Komisji wzięli udział radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
2. Podjęto dyskusję nad przyjęciem proponowanego porządku obrad posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków oraz w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024.
6. Wolne wnioski, opiniowanie pism.
7. Zamknięcie obrad.

Nie wniesiono zmian w proponowanym porządku obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Podjęto dyskusję nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Radny Wojciech Surma zgłosił uwagi do protokołu :

- 1) W punkcie 5 protokołu wpisać zamiast słów „ Komisja w głosowaniu 6 za, 1 przeciw, przyjęła wariant pierwszy” wpisać zdanie: „Komisja w głosowaniu: 6 głosów za przyjęciem wariantu pierwszego i 1 głos za przyjęciem wariantu trzeciego”.
- 2) W punkcie 5 protokołu zdanie „Wariant trzeci przy 35 budynkach – 60% środki własne mieszkańca, 40% dotacja z gminy” otrzymuje brzmienie „Wariant trzeci przy 38 budynkach – 60% środki własne mieszkańca, 40% dotacja z gminy”.

Przegłosowano poprawki: 7-radnych „za”.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty w głosowaniu:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 5.

Pismem GKI.7234.110.2019 Wójt Gminy Wiry zwróciła się do Rady o zaopiniowanie projektów uchwał:

- 1) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków
- 2) zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024

Na prośbę Pani Wójt w posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele RPWiK w Tychach Dyrektorzy Pan Andrzej Badnarczyk i Pan Marek Dygoń.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024:

Głos zabral Prezes Marek Dygoń. Główna zmiana ujęta w projekcie to dostosowanie okresu obowiązywania planu modernizacji do roku obrachunkowego (powstały Wody Polskie i raz na trzy lata zgłasza się poprawkę taryfową). Proponuje się wydłużyć okres do 31 grudnia 2019 roku. Dyrektor omówił krótko proponowane zmiany. Przede wszystkim dołożono do planu dwa lata 2023 i 2024 – wydłużono okres.

Głównym priorytetem w Gminie Wiry jest ulica Pszczyńska, tam powstanie komora wyłączeniowa i połączenie z ulicami, aż do ulicy Słonecznej. Ostateczny termin oddania planuje się na koniec września.

Radny Wojciech Surma zadał pytanie do wieloletniego planu – stary wodociąg ul. Kopaniny boczna (pierwsza boczna od strony Pszczyńskiej – państwo H). Sieć jest tam w bardzo złym stanie, a droga nadaje się do remontu. Czy planuje się coś w tym zakresie?. Jest tam wiele zabudowań, kilkadziesiąt działek tam wydzielono i już wiele domów się buduje.

Marek Dygoń zaznaczył, że ogromne koszty pochłania ulica Pszczyńska, przewiertki generują coraz większe koszty. Jeśli ze środków w planie modernizacji zostaną jakieś oszczędności plan modernizacji zostanie na pewno poprawiony, natomiast na chwilę obecną tego nie wiadomo. Sytuacji takich jak na ulicy Kopaniny boczna jest w gminie Wiry wiele. W ramach następnych planów modernizacji można będzie to wpisać. Na Kopaninach nie odnotowuje się wielu awarii, są gorsze miejsca na ternie Gminy Wiry.

Radny Tomasz Fityka prosił by w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę ulice gdzie awarie są najczęstsze.

Radny Wojciech Surma zapytał o starty wody- na jakim plasują się poziomie.

Marek Dygoń za ostatni rok 24%, a rozpoczynaliśmy ze stanem 50% (wyliczone wg klucza: co wpływa minus zakup wody przez mieszkańców).

Radny Wojciech Surma poruszył temat usuwania awarii przez Przedsiębiorstwo, pytał w jakich sytuacjach wymieniany jest odcinek.

Andrzej Bednarczyk omówił działania Przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Radny Wojciech Surma pytał o zasady wykupu urządzeń wodociągowych.

Andrzej Bednarczyk wytłumaczył algorytm wyliczenia (zaznaczyć należy, że każda gmina ma indywidualne współczynniki).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków:

Kierownik Referatu GKI Ewa Taut na wstępie poinformowała o zasadach przyjmowania Regulaminu.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. ZGK w Wyrach oraz RPWiK w Tychach przedłożyły do Rady projekty regulaminów. W terminie dwóch miesięcy Rada Gminy dokonuje ich analizy, przygotowuje oraz przekazuje organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię dla projektu Regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiry. Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin.

Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiry, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych.

Kierownik Ewa Taut poinformowała również, że RPWiK w Tychach wnioskuję o wykreślenie z projektu regulaminu zapisu punktu 3 w paragrafie 12.

Przeprowadzono głosowanie:

Głosowanie na przyjęciem projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków (z wykreśleniem pkt. 3 w paragrafie 12) - 7 głosów „za”.

Głosowanie nad zatwierdzeniem projektu Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024- 7 głosów „za”.

Ad.6. Pisma do Komisji.

Pismo GKI.7234.108.2019 – Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek.

Ad. 7 Wolne wnioski.

Radny Tomasz Fityka – zapytał co z zarządzaniem kryzysowym na ulicy Fityki. Miały zostać podjęte działania Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wycinki drzewa zagrażającemu bezpieczeństwu. Była interwencja OSP Gostyń, a w następnej kolejności akcję miała przejąć Państwowa Straż Pożarna. Akcja nie została przeprowadzona. Prosił o wyjaśnienie sytuacji.

Ad.7.

Komisja zakończyła posiedzenie o godz. 16:30.

Przewodniczący Komisji
Miroslaw Sikora



Protokółowała:
Zofia Syta

