

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna
a) Podzadanie 6.3. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna boczna

Numer KREGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wiry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

Wiry, dnia 11.12.2019r.

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.10.1.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców – przetarg nieograniczony pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna

- a) **Podzadanie 6.3. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją
- ul. Spokojna boczna**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843), zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy.

1. Pytanie Wykonawcy:


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą przewiertów sterowanych?

2. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą przewiertów sterowanych. Wykonanie kanalizacji sanitarnej powyższą metodą, nie zwalnia jednak Wykonawcy od uwzględnienia do wykonania nawierzchni z tłucznia - należy wykonać odtworzenie nawierzchni drogi tłuczniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szerokości min. 3,00 m, tereny pozostałe doprowadzić do stanu pierwotnego, (wg załącznika A. 6.3.).

Wykonawcy, którzy **do dnia 11.12.2019r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wiry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

Z up. **WOJTA GMINY**
mgr Elżbieta Macia

SEKRETARZ GMINY

Kopia:

1. ZP/aa

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Aleksandra Szczyrba