

Wyry, dnia 14.06.2021 r.

Numer REGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wyry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256809

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

ZP.271.3.1.2021

Dotyczy: odpowiedź na pytanie Wykonawcy – zamówienie publiczne na:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry

***Część 1 – Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni
– zaprojektowanie i wykonanie pomp ciepła***

***Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych
w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek OSP w Gostyni***

***Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych
w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107***

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie Wykonawcy:

W PFU dla części 1 – Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni – zaprojektowanie i wykonanie pomp ciepła, podano w pkt. 7.2.3.1. Modernizacja systemu grzewczego, że „W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu grzewczego zaleca się montaż pompy ciepła o łącznej mocy cieplnej przynajmniej 40 kW”.

W związku z powyższym prosimy o informację czy podana moc pompy 40kW to moc nominalna czy moc obliczeniowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Wykonawcy informuję, że zgodnie z zapisami w audycie, jest to moc nominalna.

Wykonawcy, którzy do dnia **14.06.2021 r.** pobrali SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego znakiem IZP.271.3.2021.

Załączniki:

1. 1 x Kopia IZP/aa

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych

mgr Aleksandra Szczyrba

Z poważaniem

**WÓJT
GMINY WYRY**

mgr Barbara Prasol