



**POLSKI
ŁĄD**

„Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach”

GMINA WYRY
43-175 Wyry, ul. Główna 133
NIP 6351832290, REGON 276257736

Wyry, dnia 07.04.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

IZP.271.3.3.2022

**Dotyczy: zmiany SWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawcy – zamówienie publiczne:
Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy:

1. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy branży gazowej: Jako że Zamawiający nie pozwala na wprowadzanie zmian w przedmiarach na własną rękę, na podstawie przedstawionych przedmiarów nie jest możliwe wykonanie prawidłowej wyceny zakresu robót z branży gazowej. Poniżej kilka z różnic pomiędzy projektami a przedmiarami:

1. Przedmiar PB - poz. 93 – rury ochronne – brak w projekcie
2. Przedmiar PB - poz. 94 – rury ochronne – brak w projekcie
3. Przedmiar PB - poz. 98 – trójnik redukcyjny PE 160/40 – w projekcie 12 szt. w przedmiarze 14 szt.
4. Brak w przedmiarach pozycji z kształtkami PE 160 i 110 (kolana, redukcje, trójniki redukcyjne 110/40)
Brak w przedmiarach pozycji dot. włączeń przebudowywanych gazociągów do czynnych gazociągów (balonowanie/stopowanie, by-passy itd.)
5. Przedmiar PB – poz. 102 – opis pozycji oraz ilość sugeruje konieczność zabudowy 16 szt. zasuw DN150 (w projekcie 2 szt.)
6. Brak pozycji dot. zgrzewania rur PE dn160 i dn110

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytania, informujemy, że projektant skorygował przedmiary robót, w związku z rozbieżnością z projektami. Wszelkie uwagi zostały uwzględnione w poprawionych przedmiarach.

II. Zamiana załącznika do SWZ:

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. W dniu **07.04.2022** r. Zamawiający zamienia załącznik o nazwie: „Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1”, który został zamieszczony w dniu 22.03.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Stary załącznik o nazwie „Dokumentacja projektowa – Zadanie nr 1” zostaje zamieniony nowym załącznikiem o nazwie: „**07.04.2022 r. Aktualna Dokumentacja projektowa – Zadanie nr 1**”.



**POLSKI
ŁAD**

„Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach”

Projektant dokonał jedynie zamiany przedmiarów robót.

Zostały zamienione następujące pliki:

- 1. Wyr, ul. Zawodzie PB – przedmiar.pdf**
- 2. Wyr, ul. Zawodzie PB działka prywatna przedmiar.pdf**
- 3. Wyr, ul. Zawodzie ZRID – przedmiar.pdf**

W załączeniu przesyłamy również przedmiary w wersji edytowalnej.

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian SWZ oraz odpowiedzi na pytania.

Wszelkie dokonane przez Zamawiającego zmiany w SWZ oraz odpowiedzi na pytania są dla Wykonawców wiążące.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego znakiem IZP.271.3.2022.

Z poważaniem

**WÓJT
GMINY WYRY**
mgr Barbara Prasi

Załączniki:

1. 07.04.2022 r. Aktualna Dokumentacja projektowa – Zadanie nr 1
2. 1 x Kopia IZP/aa

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Aleksandra
mgr Aleksandra Szczyrba