

Wyry, 09.06.2022r.

znak sprawy:

IZP.271.6.2.2022

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: „Zabudowa sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w dwóch szkołach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Wyry, przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

ZAPYTANIE nr 2:

Pytania:

1. czy projekt ma obejmować oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ?
2. czy na salkach gimnastycznych przewidzieć zabezpieczenie przed uderzeniem / czy dopuszcza się tam grę piłkami czy to są sale do ćwiczeń
3. czy oprawy przewidziane do ponownego montażu nadają się do sufitów systemowych oraz czy spełniają rygorystyczne wymogi PFU dot. natężenia oświetlenia trwałości opraw, parametry fotobiologiczne

Odpowiedzi:

Ad. 1

W Szkole Podstawowej w Wyrach jest oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne -są oprawy ściennie poniżej linii sufitów, więc nie ma potrzeby ich wymiany.

W Szkole Podstawowej w Gostyni takiego oświetlenia nie ma. W związku z powyższym należy w dokumentacji projektowej przewidzieć instalację oświetlenia awaryjnego.

Ad. 2

W obu salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni dopuszcza się grę piłkami, dlatego należy przewidzieć zabezpieczenie paneli przed uderzeniem.

Ad. 3

Istniejące oprawy natynkowe w salach lekcyjnych nie spełniają wymogów jak w PFU, w związku z powyższym wymagania z PFU, zastosować wyłącznie do nowych opraw.

Jeśli chodzi o dopasowanie do sufitów - istniejące oprawy mają być ponownie zamocowane natynkowo (w salach lekcyjnych), a panele sufitowe w pewnym odstępie. W korytarzach wymiana istniejących opraw natynkowych na nowe, wbudowane, zgodnie z wymogami PFU.

Dokument został podpisany przez:

Wójt Gminy Wry

mgr Barbra Prasol

Rozdzielnik:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania
- IZP/aa