

Wyry, 21.06.2022 r.

znak sprawy:

IZP.271.6.6.2022

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: „Zabudowa sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w dwóch szkołach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Wyry, przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 6:

Pytania:

1. Poproszę o jednoznaczne wytyczne czy pomiary akustyczne po wykonaniu modernizacji są wymagane, jeżeli tak, to czy dla każdego pomieszczenia czy dla wzorcowego - 1 korytarz, 1 sala lekcyjna, 1 sala gimnastyczna.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Pomiary akustyczne należy wykonać w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia (w pomieszczeniach, w których będą wykonywane sufity podwieszane).

Dokument został podpisany przez:

Wójt Gminy Wyry

mgr Barbra Prasol

Rozdzielnik:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania
- IZP/aa