

URZĄD GMINY  
ul. Dąbrowszczaków 133  
43-175 WYRY  
tel. 032-325-68-00  
fax 032-325-68-09

Wyry, dnia 04.06.2009 r.

GKL. 7040 – 4-138 / 09

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Instrukcję dla Wykonawców**

dotyczy: **odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców - dotyczy pisemnego przetargu pn.:  
"Budowa zjazdu z drogi powiatowej S5314 na drogę wewnętrzną  
(dz. nr 3277/43) w Gostyni".**

W nawiązaniu do nadesłanego przez Wykonawcę w dniu 04.06.2009 r. pytań dotyczącego treści Instrukcji dla Wykonawców uprzejmie wyjaśniam:

1. Pytanie Wykonawcy:  
Poz. 6 przedmiaru – czy można zastosować rury ochronne o śr. 100 mm – rury dwudzielne SPYRA PRIMO?  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Tak.**
2. Pytanie Wykonawcy:  
Poz. 7 przedmiaru – kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grub. 25 cm\*2, w podstawie wyceny jest przyjęta pospółka, która jest drogim podłożem, czy można zastosować inne kruszywo lub piasek?  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania piasku w poz. 7 przedmiaru robót.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*

  
Kopia:  
GKL a/a